Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku

PSK.0442.1.2026
Leżajsk, 29.01.2026 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku
ul. Władysława Jagiełły 2
37-300 Leżajsk

Dotyczy: Zbiorcza roczna ocena jakości wody- Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Leżajsku za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz.1230) PPIS w Leżajsku przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku opracowaną na podstawie analizy:
-parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia z 2015 roku
-wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego
-zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz
-wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych przez właściwego PPIS przed wydaniem oceny.
Pływalnia MOSiR w Leżajsku zasilana jest z miejskiego wodociągu MZK Leżajsk, którego zarządcą jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk. Jakość wody w wodociągu odpowiada wymaganiom stawianym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Pływalnia posiada dwie niecki basenowe (basen sportowy i rekreacyjny) oraz wannę spa-pool., brak niecki do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3 oraz innych urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny. W szatniach na pływalni znajduje się po 10 natrysków na stronie damskiej i męskiej przy niecce basenowej oraz 1 natrysk w szatni dla niepełnosprawnych.

PPIS w Leżajsku w grudniu 2024 r. zatwierdził w porozumieniu z zarządcą pływalni harmonogram pobierania próbek wody basenowej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
Zarządca obiektu w 2025 r. w sposób systematyczny nadzorował i dokumentował prace urządzeń oraz prowadził obserwacje bieżące wody. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, rejestrował wyniki pomiarów jakości wody na pływalni w zakresie pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, stężenia chloru związanego, temperatury wody oraz zlecał badania wody w ramach kontroli wewnętrznej firmie zewnętrznej. Powyższe dane zostały ocenione w trakcie kontroli sanitarnej obiektu i

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku
ul. Mickiewicza 71 | 37-300 Leżajsk
+48 17 242 07 54
adres e-mail: sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73313-43163-WUAJV-24

odnotowane w protokole z kontroli. W związku z przerwą technologiczną nie pobrano 3 próbek zaplanowanych w ramach kontroli wewnętrznej.
Zakres badań laboratoryjnych badanej wody na pływalni zawierał parametry: mętność, azotany, utlenialność, chloroform, Σ THM, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ? 2°C, pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella sp., potencjał redox, ph, chlor wolny, chlor związany.

W omawianym okresie nie prowadzono postępowania administracyjnego mającego na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do obowiązujących przepisów. Nie stwierdzono incydentów kałowych lub wymiotnych w wodzie na pływalni. Analizując parametry oraz wyniki badań w niecce basenowej i systemie cyrkulacji stwierdzono, że sporadycznie wystąpiło przekroczenie parametrów chemicznych:
- w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji basen rekreacyjny przekroczenie chioroformu 0,034 mg/i oraz w basenie rekreacyjnym przekroczenie chloroformu – 0,031 mg/l.
Pojawiające się przekroczenia w parametru chloroform nie zdyskwalifikowało przydatności wody basenowej do kąpieli w basenie rekreacyjnym.

Na pływalni MOSiR Leżajsk w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z sytemu cyrkulacji basen sportowy stwierdzono przekroczenie Pseudomonas aeruginosa w ilości 4 jtk/100ml (data pobrania próbki przez zarządcę 06.10.2025 r.; 17.10.2025r. data sprawozdania, 17.10.2025.r. data wpłynięcia sprawozdania do PSSE). Data ponownego badania próbki przez zarządcę pływalni 13.10.2025 r. (16.10.2025 r. data sprawozdania, 17.10.2025 r. data wpłynięcia sprawozdania do PSSE) - stwierdzono brak przekroczeń.
Wystosowano wystąpienie do Dyrektora MOSiR w Leżajsku dotyczące obowiązku niezwłocznego informowania tut. Inspektora o przekroczonych parametrach w szczególności mikrobiologicznych. Poinformowano, że w przypadku braku powiadomienia PPIS o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów wody, organ zostaje pozbawiony możliwości podjęcia adekwatnych działań mających na celu zapobieżenie chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Podczas przekroczenia mikrobiologicznego zarządca przeprowadził dezynfekcję szokową chlorem, zwiększono częstotliwość płukania złoża w filtrach celu poprawy procesu uzdatniania wody oraz jakości wody w niecce.
Nie stwierdzono incydentów kałowych lub wymiotnych w wodzie na pływalni.

W roku bieżącym po kontroli sanitarnej Laboratoria, które wykonywały badania jakości wody basenowej w MOSiR Leżajsk to: kontrola z nadzoru - Laboratorium PSSE Leżajsk (Certyfikat Akredytacji AB 491 z dnia 06.07.2004 r.) i Dział Laboratoryjny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów (Certyfikat Akredytacji AB 343) oraz badania wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o. o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo (Certyfikat akredytacji AB 1095).

Kwestionowane próbki i ich wpływ na zdrowie:

Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) – może być przyczyną: infekcji skóry i tkanek miękkich (ciężkie powikłania oparzeń i powikłania pooperacyjne, zakażenia ran), infekcji układu oddechowego, zapalenia zatok, zakażenia oczu, zapalenia dróg moczowych.
Chloroform – jest głównym ubocznym produktem dezynfekcji obecnym w chlorowanej wodzie. Jest wchłaniany do organizmu poprzez inhalację przez skórę lub droga pokarmową, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie.

PPIS w Leżajsku w ocenianym okresie nie wydawał bieżących ocen o jakości wody. Informację o jakości wody zarządca pływalni sam umieszczał na tablicy informacyjnej obiektu.

W nawiązaniu do oceny ubiegłorocznej, jakość wody w natryskach i wody basenowej nie zmieniła się i była zadowalająca.

Mając na uwadze powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku stwierdza, że woda na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku w 2025 r. spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiada na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230) z wyjątkiem incydentalnych przekroczeń chemicznych i mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku dokonał zbiorczej oceny jakości wody na pływalni, celem poinformowania o tym korzystających z pływalni.

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Leżajsku

Angelina Podkasany
(dokument podpisano elektronicznie)

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.
Do wiadomości:
1.WSSE w Rzeszowie.